

ACTIVA LONGIN WITKOWSKI
PL 90-130 Łódź
ul. Narutowicza 53/6

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.
„Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12”.

Informujemy, że od 2018 roku istnieje nowa norma dla nawierzchni bezpiecznych PN-EN 1177:2018-04, która wprowadziła nowe wymagania dla parametru tłumienia energii uderowej, co spowodowało, że wg niej zmieniły się wartości HIC (WSU wysokość swobodnego upadku).

Wg nowej normy nasze nawierzchnie przedstawiają się następująco:

- nawierzchnia o gr. 45 mm (35+10) z HIC (WSU) 1.5 m.
- nawierzchnia o gr. 80 mm (70+10) z HIC (WSU) 2.1 m.
- nawierzchnia o gr. 100 mm (90+10) z HIC (WSU) 2.5 m.
- nawierzchnia o gr. 120 mm (110+10) z HIC (WSU) 3.2 m.

Jednocześnie informujemy, że w nawierzchniach bezpiecznych wierzchnia warstwa z granulatu EPDM ma 10 mm dlatego wymóg zamawiającego min. 15 mm jest bezzasadny.

Istotna jest łączna grubość nawierzchni a nie tylko wierzchniej warstwy.

W związku z powyższym wnosimy o:

1. Stosowną zmianę opisu nawierzchni adekwatnie do aktualnej normy PN-EN 1177:2018-02.
2. Dopuszczenie grubość warstw zgodnie z systemem danego producenta.

Odpowiedź do zapytania - 05.03.2019r.

1. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisu nawierzchni zgodnie z aktualną normą PN-EN 1177:2018-02
2. Zgodnie z pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania minimalnych stref bezpiecznych oraz grubości nawierzchni amortyzujących do wymagań istniejących urządzeń.